

# Strojovna č.1 - 974

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

Tepelné čerpadlo č.4

březen 24	Vodoměr: 19-908489	Elektroměr: 2280341379		Elektroměr: 1026010924		Elektroměr: 1026032892		Elektroměr: 1026069751		Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla	Průměrná teplota	Spotřeba soli
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba								
1.3.2024 5:04	2159,8776	25	129	45	190	10	65	29	109	1,82	4,467	6,29	352,64	643,22	1575,25	10,2	
2.3.2024 8:29	2166,5288	23	115	33	184	15	93	26	130	1,72	3,89	5,61	404,66	696,42	1573,33	9,4	125
3.3.2024 0:00	2172,5186	24	116	33	186	16	93	28	131	1,72	3,89	5,61	409,18	704,21	1592,14	10,4	
4.3.2024 0:00	2178,5084	23	114	34	185	17	93	27	130	1,55	4,03	5,58	408,99	633,93	1649,86	8,2	
5.3.2024 0:00	2184,4982	24	115	41	183	16	93	28	131	1,55	4,036	5,59	413,75	641,72	1669,89	6,9	
6.3.2024 0:00	2190,4880	24	116	34	182	16	93	27	131	1,71	4,57	6,28	363,62	620,70	1662,84	4,5	
7.3.2024 0:00	2196,4778	24	115	32	183	16	93	29	130	1,85	5,70	7,55	302,07	560,05	1720,31	3,1	
8.3.2024 0:00	2202,4676	23	117	29	189	16	93	28	128	1,45	4,53	5,98	381,71	554,62	1727,60	2,6	
9.3.2024 13:49	2208,4579	12	94	15	156	5	59	19	108	1,45	4,54	6,00	296,06	430,77	1344,43	7,9	
10.3.2024 9:11	2212,2186	18	102	32	160	0	11	14	98	1,55	3,16	4,71	355,03	551,72	1120,48	10,5	
11.3.2024 4:54	2218,5378	26	98	23	127	14	59	20	122	1,57	3,50	5,06	365,43	571,89	1277,17	10,4	
12.3.2024 5:01	2223,9380	24	107	29	157	12	68	18	112	1,61	3,88	5,49	359,01	576,93	1394,05	7,3	
13.3.2024 4:57	2229,7960	19	107	30	162	11	73	20	119	1,51	3,86	5,37	375,76	566,27	1449,69	7,1	
14.3.2024 5:02	2234,9114	13	102	35	146	15	62	20	120	1,55	3,86	5,41	344,31	535,40	1327,99	10,1	
15.3.2024 5:02	2240,1749	24	89	19	118	5	37	15	101	1,49	2,96	4,45	341,35	509,63	1009,36	12,1	
16.3.2024 5:27	2245,0518	22	129	23	176	15	91	23	143	1,81	4,47	6,28	351,76	635,99	1573,79	10,5	
17.3.2024 9:25	2251,4542	30	94	28	143	11	95	19	129	1,47	3,64	5,12	386,31	569,04	1407,34	4,2	
18.3.2024 6:01	2257,0971	24	104	34	192	20	108	26	138	1,55	4,42	5,97	384,06	595,30	1697,56	2,6	
19.3.2024 5:03	2262,3760	19	105	41	186	23	120	28	152	1,53	4,60	6,13	388,99	595,16	1790,54	2,4	
20.3.2024 4:56	2267,8628	13	120	34	159	25	83	23	127	1,53	4,60	6,13	341,44	522,40	1571,63	7,9	
21.3.2024 5:10	2273,0149	22	93	33	127	9	48	19	134	1,53	4,09	5,63	314,95	483,13	1288,76		
22.3.2024 5:04	2278,3396	19	121	25	139	9	66	25	133	1,54	3,57	5,12	378,56	584,49	1352,58	11,1	
23.3.2024 0:00	2284,1073	19	121	26	139	11	66	25	123	3,21	8,38	11,59	165,22	530,70	1384,90	5,5	
24.3.2024 0:00	2289,8750	19	121	27	141	9	67	27	143	1,61	2,98	4,59	433,85	697,64	1295,05	4,7	
25.3.2024 4:53	2295,6429	24	100	39	185	19	100	30	166	1,57	4,76	6,32	371,56	582,24	1767,52	4,2	
26.3.2024 5:00	2301,0128	12	102	28	140	8	44	29	121	1,51	3,44	4,95	357,01	540,51	1228,48	8,6	
27.3.2024 5:04	2306,2882	21	96	23	72	1	14	24	126	1,57	2,63	4,20	338,88	532,04	890,23	13,7	
28.3.2024 5:00	2311,7225	28	99	33	192	9	58	27	123	1,57	4,17	5,73	356,45	558,20	1485,32	9,0	
29.3.2024 8:44	2316,8689	24	95	6	33	0	10	23	124	1,42	1,92	3,34	364,44	516,78	701,55	14	100
30.3.2024 0:00	2322,2064	24	94	7	32	1	10	24	127	2,48	2,79	5,26	234,19	579,61	652,44		
31.3.2024 14:06	2327,5440	7	55	0	13	1	9	20	92	0,88	1,17	2,05	407,88	358,93	478,44		

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 122,508	TUV 50,896	Cena TUV za měsíc 17679,64	Cena tepla za měsíc 42660,53	Celkem vody do TUV za měsíc: 170,46	Průměrné hodnoty °C 7,8
--------------------------	---------------	------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------------------	-------------------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)	TČ4 (GJ)
Teplo do TUV	22,2	28,696		
Teplo do topení	23,737	14,694	58,997	25,080

Spotřeba TČ1		Spotřeba TČ2	
NT	VT	NT	VT
653	3 285	871	4 577

Spotřeba TČ3		Spotřeba TČ4	
NT	VT	NT	VT
355	2 074	740	3 901

# Strojovna č.2 - 976

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

březen 24	Vodoměr: 19-908490	Elektroměr: 2280341375		Elektroměr: 1025995420		Elektroměr: 1025995273	
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba
1.3.2024 5:04	1514,5012	44	218	29	105	1	9
2.3.2024 8:29	1518,6693	40	212	26	123	2	13
3.3.2024 0:00	1522,5234	41	212	24	124	3	14
4.3.2024 0:00	1526,3278	40	213	26	123	2	14
5.3.2024 0:00	1530,1156	41	212	24	123	3	13
6.3.2024 0:00	1534,7536	40	213	26	124	2	13
7.3.2024 0:00	1538,2364	40	212	22	124	3	13
8.3.2024 0:00	1542,8972	42	214	24	124	2	16
9.3.2024 13:49	1547,3471	31	170	17	98	2	10
10.3.2024 9:11	1550,0847	25	167	11	77	0	6
11.3.2024 4:54	1553,9802	40	180	20	95	1	7
12.3.2024 5:01	1557,7629	33	193	22	104	2	6
13.3.2024 4:57	1562,1944	38	186	25	104	3	8
14.3.2024 5:02	1565,7192	43	186	21	96	1	13
15.3.2024 5:02	1569,8847	30	160	16	74	1	4
16.3.2024 5:27	1573,6029	40	213	28	119	1	14
17.3.2024 9:25	1577,7137	31	176	23	97	3	13
18.3.2024 6:01	1581,3704	38	203	25	130	2	20
19.3.2024 5:03	1585,1207	45	215	18	140	4	17
20.3.2024 4:56	1588,8174	35	187	31	117	4	11
21.3.2024 5:10	1592,9888	24	178	18	88	3	9
22.3.2024 5:04	1596,1868	30	175	17	99	1	7
23.3.2024 0:00	1599,7516	31	175	17	99	1	7
24.3.2024 0:00	1603,3254	31	177	18	101	1	9
25.3.2024 4:53	1606,9899	37	203	20	117	2	10
26.3.2024 5:00	1610,3378	35	177	9	81	3	5
27.3.2024 5:04	1614,1292	38	134	24	61	1	5
28.3.2024 5:00	1617,7168	42	191	26	94	1	9
29.3.2024 8:44	1622,0379	22	112	10	67	1	4
30.3.2023 0:00	1626,2687	23	113	10	67	1	4
31.3.2024 14:06	1630,2411	14	79	6	36	0	2

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 77,899	TUV 34,301
--------------------------	-----------------	---------------

Cena TUV za měsíc	13928,05
Cena tepla za měsíc	31489,28

Celkem vody do TUV za měsíc:	117,85	Průměrné hodnoty	6,5 °C
------------------------------	--------	------------------	--------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)
Teplo do TUV	15,23	19,071	
Teplo do topení	55,098	20,544	2,257

Spotřeba TČ1	
NT	VT
1 084	5 656

Spotřeba TČ2	
NT	VT
633	3 131

Spotřeba TČ3	
NT	VT
57	305

Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla
1,20	3,25	4,44	445,32	533,50	1445,08
1,42	2,67	4,09	474,57	674,36	1268,52
0,88	2,694	3,58	442,44	390,23	1191,93
1,11	2,751	3,86	384,46	425,21	1057,64
1,11	2,75	3,86	376,24	416,87	1035,78
1,21	3,064	4,27	357,00	430,19	1093,86
1,24	3,78	5,02	348,53	432,17	1317,43
1,01	3,11	4,12	466,93	473,46	1450,74
1,12	3,11	4,23	344,64	384,96	1071,48
1,02	2,129	3,15	381,27	389,27	811,72
1,08	2,55	3,64	371,91	402,78	950,22
1,19	2,60	3,79	393,48	469,81	1021,08
1,05	2,63	3,68	445,65	465,71	1172,07
1,15	2,63	3,78	411,65	472,58	1083,47
1,12	2,016	3,13	384,61	429,22	775,37
1,15	3,03	4,19	347,13	400,93	1052,15
1,05	2,34	3,39	408,97	430,65	956,99
1,07	2,88	3,95	339,07	362,12	976,85
1,11	3,04	4,15	338,50	374,72	1030,72
1,18	2,67	3,84	368,46	434,05	981,96
1,03	2,38	3,41	394,87	406,32	938,61
1,07	1,46	2,54	490,45	526,26	718,02
1,07	2,28	3,35	438,94	470,99	1000,79
1,08	3,10	4,17	338,78	364,52	1048,85
1,02	2,72	3,74	408,17	417,15	1110,64
1,10	2,19	3,29	466,82	513,50	1023,73
1,08	1,76	2,85	461,85	501,10	812,85
1,26	2,45	3,71	449,72	566,20	1102,71
0,98	1,21	2,19	588,50	576,73	711,49
1,86	1,79	3,65	294,05	547,82	525,18
0,28	0,87	1,15	867,62	244,67	751,36

Průměrná teplota

Spotřeba soli

50

75