

Strojovna č.1 - 974

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

Tepelné čerpadlo č.4

červen 24	Vodoměr: 19-908489	Elektroměr: 2280341379		Elektroměr: 1026010924		Elektroměr: 1026032892		Elektroměr: 1026069751		Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla	Průměrná teplota
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba							
1.6.2024 0:00	2676,6821	10	45	9	47	0	0	0	0	1,18	0,004	1,19	497,86	587,98	1,99	15,9
2.6.2024 0:00	2681,4729	10	52	9	48	0	0	0	1	1,18	0,00	1,19	523,20	618,42	2,09	18,5
3.6.2024 5:19	2686,2637	9	51	10	49	0	1	0	0	1,35	0,00	1,36	457,94	618,22	2,29	15,7
4.6.2024 5:22	2691,3298	10	54	9	50	0	0	1	0	1,44	0,00	1,45	438,42	632,64	1,75	16,2
5.6.2024 5:16	2696,8498	14	50	8	50	0	1	0	1	1,44	0,009	1,45	438,55	631,07	3,95	19,4
6.6.2024 5:20	2702,5222	13	49	9	47	0	0	0	0	1,43	0,01	1,43	428,93	611,65	3,00	18,7
7.6.2024 5:29	2708,1580	14	76	12	70	0	0	0	1	1,45	0,01	1,46	548,94	797,06	5,49	18,3
8.6.2024 0:00	2713,4598	7	38	6	35	1	1	0	0	1,28	0,01	1,29	396,25	506,80	3,57	19,9
9.6.2024 0:00	2718,4778	7	39	7	35	0	0	0	0	1,36	0,01	1,36	374,72	508,12	2,25	20,6
10.6.2024 5:25	2724,0635	11	46	9	46	0	0	0	1	1,28	0,01	1,29	463,56	594,75	2,32	19,4
11.6.2024 5:23	2728,9309	13	54	10	49	0	1	0	0	1,43	0,01	1,43	449,83	642,81	2,70	16,0
12.6.2024 5:22	2734,6205	10	52	11	47	0	0	0	1	1,37	0,00	1,38	453,87	622,71	1,82	15,1
13.6.2024 5:26	2739,9596	15	55	9	54	0	1	0	0	1,47	0,01	1,48	452,11	664,14	5,43	12,7
14.6.2024 5:24	2745,9321	13	53	12	55	0	0	0	1	1,52	0,01	1,53	437,54	666,38	3,50	16,5
15.6.2024 8:48	2751,5656	18	55	14	51	0	0	0	0	1,62	0,01	1,63	421,14	683,08	2,53	18,0
16.6.2024 11:41	2758,1657	10	42	5	37	0	1	0	0	1,19	0,00	1,19	447,97	533,09	1,34	18,5
17.6.2024 5:16	2763,2669	11	50	10	45	0	0	1	1	1,39	0,01	1,40	439,04	608,50	6,15	20,1
18.6.2024 5:23	2768,8174	10	51	9	42	0	0	0	0	1,43	0,00	1,43	413,78	591,29	2,07	22,3
19.6.2024 5:25	2774,5765	11	46	7	46	0	1	0	1	1,33	0,00	1,34	443,57	591,28	1,77	19,5
20.6.2024 5:28	2779,9165	12	47	9	45	0	0	0	0	1,35	0,01	1,36	439,89	595,17	2,20	18,9
21.6.2024 5:31	2785,2383	12	49	10	46	1	0	0	0	1,45	0,01	1,46	422,07	611,58	3,38	22,1
22.6.2024 8:01	2791,0306	9	50	9	46	0	1	0	1	1,26	0,01	1,27	476,91	602,34	4,29	20,8
23.6.2024 9:29	2796,3102	13	43	9	36	0	0	0	0	1,26	0,01	1,27	437,17	552,58	4,37	20,5
24.6.2024 5:15	2801,2196	10	46	7	46	0	1	0	1	1,30	0,00	1,30	452,65	587,99	1,36	19,9
25.6.2024 5:26	2806,3488	12	41	8	43	0	0	0	0	1,23	0,01	1,25	454,67	561,06	5,46	22,2
26.6.2024 5:26	2811,2387	13	45	9	42	0	0	0	0	1,36	0,01	1,37	426,98	580,69	3,42	25,5
27.6.2024 6:39	2816,7557	9	44	7	39	0	1	0	1	1,20	0,01	1,21	458,38	551,90	3,21	
28.6.2024 5:32	2821,7771	12	40	9	45	0	0	0	0	1,17	0,01	1,18	486,11	570,21	3,40	
29.6.2024 8:36	2826,8286	8	32	8	37	0	0	0	1	1,17	0,01	1,18	427,28	501,20	2,99	
30.6.2024 7:59	2830,7187	11	43	9	47	0	0	0	0	1,17	0,01	1,18	497,36	583,40	3,48	

Průměrná teplota

100

Spotřeba soli

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 0,208	TUV 40,089	Cena TUV za měsíc 18008,12	Cena tepla za měsíc 93,55	Celkem vody do TUV za měsíc: 154,04	Průměrné hodnoty 18,9 °C
--------------------------	-------------	------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------------------	--------------------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)	TČ4 (GJ)
Teplo do TUV	17,664	22,425		
Teplo do topení	0,206	0,002	0,000	0,000

Spotřeba TČ1		Spotřeba TČ2	
NT	VT	NT	VT
337	1 438	269	1 375

Spotřeba TČ3		Spotřeba TČ4	
NT	VT	NT	VT
2	10	2	12

Strojovna č.2 - 976

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

červen 24	Vodoměr: 19-908490	Elektroměr: 2280341375		Elektroměr: 1025995420		Elektroměr: 1025995273	
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba
1.6.2024 0:00	1856,8310	6	33	10	33	0	1
2.6.2024 0:00	1860,6155	7	37	10	32	0	0
3.6.2024 5:19	1864,4001	7	35	7	33	0	0
4.6.2024 5:22	1868,1413	8	35	10	35	0	1
5.6.2024 5:16	1871,7589	7	32	5	37	0	0
6.6.2024 5:20	1875,5902	6	34	13	28	0	0
7.6.2024 5:29	1879,2332	6	33	9	34	0	1
8.6.2024 0:00	1883,1423	6	32	9	35	0	0
9.6.2024 0:00	1887,0514	6	32	9	35	0	1
10.6.2024 5:25	1890,9607	7	32	7	37	1	0
11.6.2024 5:23	1894,8799	8	33	5	32	0	0
12.6.2024 5:22	1897,9351	7	35	6	36	0	1
13.6.2024 5:26	1901,4949	8	37	11	35	0	1
14.6.2024 5:24	1905,3737	9	38	12	28	0	0
15.6.2024 8:48	1909,3492	9	37	5	49	0	0
16.6.2024 11:41	1913,5592	3	25	2	34	0	1
17.6.2024 5:16	1916,8919	6	34	7	33	0	0
18.6.2024 5:23	1920,7585	5	30	8	36	0	1
19.6.2024 5:25	1924,9575	6	32	12	29	0	0
20.6.2024 5:28	1928,6847	7	32	3	36	0	0
21.6.2024 5:31	1932,3867	8	33	12	27	0	1
22.6.2024 8:01	1936,0832	6	35	8	33	0	0
23.6.2024 9:29	1939,8138	5	26	7	28	1	0
24.6.2024 5:15	1942,9688	5	32	6	34	0	1
25.6.2024 5:26	1946,5453	6	31	9	31	0	0
26.6.2024 5:26	1950,6152	5	28	10	25	0	0
27.6.2024 6:39	1954,3360	6	29	10	26	0	1
28.6.2024 5:32	1957,4512	7	31	3	30	0	0
29.6.2024 8:36	1961,1798	5	27	0	35	0	1
30.6.2024 7:59	1964,0153	6	33	6	35	0	0

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 0,054	TUV 27,857
--------------------------	----------------	---------------

Cena TUV za měsíc	12934,77
Cena tepla za měsíc	14,93

Celkem vody do TUV za měsíc:	104,35	Průměrné hodnoty	°C 18,3
------------------------------	--------	------------------	------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)
Teplo do TUV	12,012	15,845	
Teplo do topení	0,003	0,050	0,001

Spotřeba TČ1	NT	VT
	193	973

Spotřeba TČ2	NT	VT
	231	991

Spotřeba TČ3	NT	VT
	2	12

Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla
0,81	0,00	0,81	542,54	441,08	1,09
0,81	0,00	0,82	554,73	451,55	1,11
0,96	0,003	0,96	454,52	436,79	1,36
0,98	0	0,98	473,57	463,15	0,00
0,97	0,00	0,97	445,74	434,15	0,00
0,98	0,002	0,98	445,66	435,41	0,89
1,10	0	1,10	402,06	441,86	0,00
0,88	0,00	0,88	496,00	438,46	0,00
0,95	0,00	0,96	462,20	440,01	1,85
0,95	0,002	0,95	467,21	444,32	0,93
0,87	0,00	0,87	486,55	422,81	1,46
0,94	0,00	0,94	477,14	446,60	1,43
1,00	0,00	1,00	473,16	473,16	0,47
1,07	0,09	1,17	391,51	420,09	37,19
1,09	-0,09	1,00	501,25	544,36	-45,11
0,79	0,00	0,79	475,67	376,26	1,43
0,96	0,00	0,96	447,62	431,06	0,00
1,00	0,00	1,00	431,06	430,20	0,86
0,96	0,00	0,96	445,24	428,76	0,45
0,91	0,00	0,91	463,69	422,88	0,46
0,97	0,00	0,97	448,73	434,37	2,24
0,87	0,00	0,87	501,90	437,65	0,50
0,87	0,00	0,87	443,74	386,50	0,44
0,91	0,00	0,91	466,58	422,26	1,40
0,92	0,00	0,92	456,66	421,49	0,00
0,93	0,00	0,93	419,92	389,27	1,68
0,77	0,00	0,77	522,37	404,83	0,00
0,87	0,00	0,88	456,15	398,68	0,91
0,87	0,00	0,88	442,77	386,98	0,89
0,87	0,00	0,88	491,73	429,77	0,98

Průměrná teplota

Spotřeba soli