

Strojovna č.1 - 974

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

Tepelné čerpadlo č.4

červenec 24	Vodoměr: 19-908489	Elektroměr: 2280341379		Elektroměr: 1026010924		Elektroměr: 1026032892		Elektroměr: 1026069751		Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba						
1.7.2024 0:00	2835,6262	11	43	9	47	0	1	0	0	1,17	0,007	1,18	481,13	564,37	3,37
2.7.2024 0:00	2840,5337	11	43	9	47	0	0	0	1	1,17	0,01	1,18	481,13	564,37	3,37
3.7.2024 0:00	2845,4412	11	44	9	47	0	0	1	0	1,18	0,01	1,18	482,51	566,95	4,34
4.7.2024 0:00	2850,3487	12	44	9	51	0	1	0	1	1,16	0,00	1,16	507,56	588,27	2,54
5.7.2024 18:36	2855,2566	3	18	4	25	0	1	0	0	1,16	0,008	1,17	314,56	366,14	2,52
6.7.2024 8:19	2856,9118	7	34	7	44	0	0	0	0	1,16	0,01	1,17	430,13	500,68	3,44
7.7.2024 0:00	2860,6203	8	34	8	45	1	0	0	1	1,00	0,01	1,00	519,22	518,18	3,12
8.7.2024 6:24	2864,3288	6	35	8	41	0	1	0	0	1,10	0,01	1,11	452,86	496,79	4,08
9.7.2024 0:00	2868,1570	7	35	8	41	0	0	0	0	1,10	0,01	1,11	453,14	497,09	4,08
10.7.2024 0:00	2871,9852	7	37	8	41	0	0	1	1	1,10	0,01	1,11	463,92	510,31	4,18
11.7.2024 0:00	2875,8134	7	35	8	41	0	1	0	0	1,11	0,01	1,13	448,38	499,04	5,38
12.7.2024 0:00	2879,6416	6	35	7	41	0	0	0	1	0,99	0,01	1,00	497,80	491,83	5,48
13.7.2024 0:00	2883,4698	6	35	8	41	0	0	0	0	1,03	0,01	1,04	479,86	492,34	5,28
14.7.2024 0:00	2887,2980	6	35	8	41	0	1	0	0	1,05	0,00	1,05	477,01	498,96	1,91
15.7.2024 5:25	2891,1264	11	29	6	41	0	0	0	1	1,04	0,01	1,04	471,30	488,27	3,77
16.7.2024 5:23	2894,7410	6	33	9	38	0	1	0	0	1,01	0,01	1,01	481,43	484,80	3,37
17.7.2024 5:19	2898,4079	12	36	8	43	0	0	0	1	1,16	0,01	1,17	454,68	525,61	6,37
18.7.2024 5:24	2902,9768	7	35	7	42	0	0	0	0	1,04	0,00	1,04	481,14	498,94	1,92
19.7.2024 5:27	2908,6501	10	35	10	42	0	1	0	0	1,17	0,01	1,18	445,69	522,80	2,67
20.7.2024 8:02	2910,8590	9	28	9	41	1	0	0	1	0,96	0,01	0,97	513,89	492,82	3,08
21.7.2024 8:57	2914,1372	8	32	5	34	0	0	0	0	1,01	0,01	1,02	453,83	458,37	3,18
22.7.2024 5:23	2918,1306	8	35	8	40	0	1	0	1	1,03	0,01	1,03	490,81	504,55	3,44
23.7.2024 5:28	2921,9909	6	47	7	40	0	0	0	0	1,24	0,01	1,25	425,56	527,26	2,55
24.7.2024 5:29	2927,1229	8	36	8	42	0	1	0	0	1,09	0,00	1,10	468,14	512,15	2,34
25.7.2024 5:23	2931,2751	13	36	8	44	0	0	0	1	1,14	0,01	1,15	467,70	535,04	3,74
26.7.2024 5:27	2935,6797	5	43	9	46	0	0	1	0	1,18	0,01	1,19	457,06	539,78	3,66
27.7.2024 0:00	2940,1830	5	43	9	46	0	1	0	0	1,20	0,00	1,20	451,86	541,32	1,81
28.7.2024 0:00	2944,6863	6	44	10	47	0	0	0	1	1,20	0,00	1,20	463,19	555,36	1,39
29.7.2024 12:18	2949,1896	11	35	7	42	0	0	0	0	1,13	0,00	1,14	453,44	514,20	0,91
30.7.2024 11:05	2953,3713	10	31	9	41	0	1	0	1	1,05	0,01	1,05	483,29	506,01	2,90
31.7.2024 10:23	2957,1686	6	40	7	44	0	0	0	0	0,57	0,65	1,23	423,50	243,52	276,55

Průměrná teplota

Spotřeba soli

17,9

16,8

15,0

18,1

20,8

25,0

23,6

22,6

21,6

20,7

22,6

25,3

23,7

21,0

24,2

23,4

23,4

24,4

24,0

21,9

19,1

20,0

21,2

125

20,5

19,9

20,0

19,5

22,8

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 0,869	TUV 33,690
--------------------------	----------------	---------------

Cena TUV za měsíc	15606,11
Cena tepla za měsíc	376,71

Celkem vody do TUV za měsíc:	121,54	Průměrné hodnoty	°C 21,6
------------------------------	--------	------------------	------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)	TČ4 (GJ)
Teplo do TUV	17,102	16,588		
Teplo do topení	0,22	0,005	0,644	0,000

Spotřeba TČ1		Spotřeba TČ2	
NT	VT	NT	VT
249	1 125	246	1 306

Spotřeba TČ3		Spotřeba TČ4	
NT	VT	NT	VT
2	12	3	12

Strojovna č.2 - 976

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

červenec 24	Vodoměr: 19-908490	Elektroměr: 2280341375		Elektroměr: 1025995420		Elektroměr: 1025995273	
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba
1.7.2024 0:00	1967,9588	6	33	7	35	0	1
2.7.2024 0:00	1971,9023	6	33	6	35	0	0
3.7.2024 0:00	1975,8458	6	33	7	32	0	0
4.7.2024 0:00	1979,7893	8	37	7	40	0	1
5.7.2024 18:36	1983,7332	3	20	5	12	0	0
6.7.2024 8:19	1985,1595	12	60	13	56	1	1
7.7.2024 0:00	1988,3447	4	26	7	18	0	0
8.7.2024 6:24	1991,5299	5	26	6	19	0	1
9.7.2024 0:00	1994,3455	5	25	7	19	0	0
10.7.2024 0:00	1997,1611	4	25	7	19	0	0
11.7.2024 0:00	1999,9767	5	26	7	19	0	1
12.7.2024 0:00	2002,7923	5	25	7	19	0	0
13.7.2024 0:00	2005,6076	5	26	7	17	0	0
14.7.2024 0:00	2008,4235	5	28	7	19	0	1
15.7.2024 5:25	2011,2395	4	29	5	26	0	0
16.7.2024 5:23	2014,1093	6	28	1	26	0	0
17.7.2024 5:19	2016,6479	5	29	3	27	0	1
18.7.2024 5:24	2019,6376	6	30	2	28	0	0
19.7.2024 5:27	2022,4010	8	31	10	28	0	1
20.7.2024 8:02	2026,0717	5	30	3	30	1	0
21.7.2024 8:57	2029,1384	4	24	4	23	0	0
22.7.2024 5:23	2031,9652	5	28	6	25	0	1
23.7.2024 5:28	2035,0675	4	30	7	28	0	0
24.7.2024 5:29	2038,2751	6	30	1	33	0	1
25.7.2024 5:23	2041,8963	6	30	12	20	0	0
26.7.2024 5:27	2044,6588	7	32	8	29	0	0
27.7.2024 0:00	2048,2814	7	32	8	30	0	1
28.7.2024 0:00	2051,9040	7	32	9	30	0	0
29.7.2024 12:18	2055,5268	5	31	7	24	0	1
30.7.2024 11:05	2058,4188	6	30	5	30	0	0
31.7.2024 10:23	2061,5726	6	31	2	29	0	0

Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla
0,87	0,00	0,88	480,73	420,16	0,96
0,87	0,00	0,88	472,96	413,37	0,95
0,88	0,003	0,88	462,20	406,73	1,39
0,87	0,005	0,87	523,46	454,89	2,62
0,84	0,00	0,84	334,95	281,69	1,34
0,84	0,004	0,85	737,81	620,50	2,95
0,84	0	0,84	398,00	332,72	0,00
0,79	0,00	0,79	428,32	338,80	0,43
0,79	0,00	0,79	424,60	335,86	0,42
0,79	0,001	0,79	418,52	332,31	0,42
0,77	0,00	0,77	444,60	342,79	0,00
0,73	0,00	0,73	458,15	336,28	0,00
0,77	0,00	0,77	430,28	333,03	0,00
0,66	0,00	0,66	527,63	349,29	0,00
0,78	0	0,78	463,89	361,37	0,00
0,73	0,00	0,73	484,14	351,00	0,00
0,75	0,00	0,75	482,53	364,31	0,00
0,76	0,00	0,76	481,10	367,56	0,00
0,91	0,00	0,91	451,66	409,66	0,00
0,75	0,00	0,75	502,83	377,62	0,00
0,71	0,00	0,71	469,31	331,80	0,00
0,77	0,00	0,77	471,88	365,24	0,00
0,81	0,00	0,81	465,24	378,24	0,00
0,83	0,00	0,83	464,30	383,51	0,00
0,75	0,00	0,75	502,19	377,15	0,00
0,89	0,00	0,89	453,48	402,23	0,00
0,91	0,00	0,91	449,16	408,73	0,00
0,91	0,00	0,91	449,99	409,04	0,00
0,79	0,00	0,79	478,09	375,30	0,00
0,83	0,00	0,83	465,79	384,74	0,00
0,84	0,00	0,84	447,45	374,07	0,00

Průměrná teplota

Spotřeba soli

17,4
16,9
15,8
18,0
20,6
23,7
23,2
21,7
19,6
20,2
21,8
24,1
23,5
20,6
22,5
23,6
21,5
24,5
23,0
22,1
18,8
19,5
20,4
22,9
19,9
20,0
19,5
23,7

75

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 0,023	TUV 25,037
--------------------------	----------------	---------------

Cena TUV za měsíc	11720,00
Cena tepla za měsíc	11,47

Celkem vody do TUV za měsíc:	93,61	Průměrné hodnoty	°C 21,0
------------------------------	-------	------------------	------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)
Teplo do TUV	11,765	13,272	
Teplo do topení	0	0,023	0,000

Spotřeba TČ1	NT 176	VT 930
--------------	-----------	-----------

Spotřeba TČ2	NT 193	VT 825
--------------	-----------	-----------

Spotřeba TČ3	NT 2	VT 12
--------------	---------	----------