

# Strojovna č.1 - 974

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

Tepelné čerpadlo č.4

srpen 24	Vodoměr: 19-908489	Elektroměr: 2280341379		Elektroměr: 1026010924		Elektroměr: 1026032892		Elektroměr: 1026069751		Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla	Průměrná teplota	Spotřeba soli
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba								
1.8.2024 12:39	2961,4257	6	29	6	36	0	0	0	0	1,01	0,009	1,02	489,16	493,56	4,40	25,1	
2.8.2024 0:00	2964,7134	7	29	7	37	0	1	0	1	0,77	0,00	0,77	672,26	514,28	3,36	18,2	
3.8.2024 6:04	2968,0012	9	41	8	47	0	0	0	0	1,20	0,00	1,20	503,12	603,74	2,52	20,1	
4.8.2024 0:00	2972,8777	9	41	8	46	0	0	0	1	1,87	0,01	1,87	324,03	604,31	1,94	19,4	
5.8.2024 0:00	2977,7542	10	42	8	47	0	1	0	0	0,94	0,01	0,95	651,22	611,49	6,51	17,1	
6.8.2024 0:00	2982,6307	10	42	9	47	1	0	0	0	1,10	0,01	1,10	563,29	618,49	3,94	18,7	
7.8.2024 0:00	2987,5072	10	42	9	46	0	1	0	1	1,03	0,01	1,04	600,51	617,32	4,80	21,9	
8.8.2024 0:00	2992,3837	10	42	8	47	0	0	0	0	1,09	0,00	1,09	563,48	611,94	2,25	18,5	
9.8.2024 0:00	2997,2602	10	43	10	48	0	1	0	1	1,68	0,01	1,70	375,33	632,05	5,63	19,5	
10.8.2024 17:09	3002,1369	7	24	0	31	0	0	1	0	0,65	0,00	0,65	682,08	441,31	2,05	23,4	
11.8.2024 9:14	3004,9497	12	30	9	36	0	0	0	0	1,03	0,00	1,03	522,15	536,25	2,61	20,5	
12.8.2024 5:15	3009,1820	7	35	9	41	0	1	0	1	1,05	0,01	1,06	532,59	559,22	4,79	22,2	
13.8.2024 5:24	3012,9284	8	36	7	39	0	0	0	0	1,10	0,01	1,11	493,66	543,52	4,94	25,7	
14.8.2024 5:28	3017,2051	9	36	8	40	0	0	0	1	1,16	0,00	1,17	482,32	561,91	2,41		
15.8.2024 5:29	3021,8878	7	39	7	38	0	1	0	0	1,14	0,01	1,14	486,24	552,36	3,40	24,3	
16.8.2024 5:25	3026,2167	10	30	7	37	0	0	0	1	1,13	0,01	1,14	464,92	527,22	2,79	23,9	
17.8.2024 0:00	3030,1801	11	30	7	37	0	1	0	0	1,03	0,01	1,04	511,61	527,99	6,14	22,0	
18.8.2024 0:00	3034,1436	11	30	7	42	1	0	0	0	0,95	0,00	0,96	578,37	550,61	2,89	21,5	
19.8.2024 5:26	3038,1071	10	39	8	42	0	0	0	1	1,13	0,01	1,14	514,45	583,39	4,12	18,2	
20.8.2024 5:24	3042,6481	12	37	8	41	0	1	0	0	1,20	0,00	1,20	485,71	581,88	2,43	20,6	
21.8.2024 5:24	3047,5752	8	37	7	45	0	0	0	0	1,11	0,00	1,11	515,82	573,08	2,06	19,8	
22.8.2024 5:30	3051,8995	7	40	9	44	0	0	0	1	1,14	0,01	1,15	514,55	586,58	4,12	17,9	
23.8.2021 5:20	3056,2239	11	40	8	42	0	0	0	0	1,29	0,01	1,29	456,85	587,97	3,65	20,5	
24.8.2024 0:00	3061,1120	11	39	9	42	0	1	1	1	1,19	0,00	1,20	503,90	601,66	2,02	22,3	
25.8.2024 0:00	3066,0001	11	38	8	44	0	0	0	0	1,14	0,00	1,15	514,46	589,05	2,57	19,0	
26.8.2024 5:26	3070,8884	10	36	8	45	0	1	0	0	1,11	0,01	1,11	527,38	583,81	3,69	17,9	
27.8.2024 5:23	3074,8681	8	37	9	42	0	0	0	1	1,12	0,01	1,13	511,78	572,17	3,58	20,1	150
28.8.2024 5:25	3079,2590	7	40	7	41	0	0	0	0	1,20	0,00	1,20	471,10	565,32	1,88	23,1	
29.8.2024 5:23	3083,9672	8	34	8	39	0	1	0	1	1,08	0,01	1,08	509,75	548,49	4,08	25,5	
30.8.2024 5:22	3087,9968	8	34	8	39	1	0	0	0	1,53	0,01	1,54	356,08	545,15	3,92	26,0	
31.8.2024 0:00	3092,2653	9	35	8	39	0	1	0	0	0,63	0,00	0,64	869,83	552,34	4,35	21,5	

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 0,215	TUV 34,794
--------------------------	-------------	------------

Cena TUV za měsíc	17578,46
Cena tepla za měsíc	109,86

Celkem vody do TUV za měsíc:	130,84	Průměrné hodnoty	°C 21,1
------------------------------	--------	------------------	---------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)	TČ4 (GJ)
Teplo do TUV	16,943	17,851		
Teplo do topení	0,209	0,004	0,001	0,001

Spotřeba TČ1		Spotřeba TČ2	
NT	VT	NT	VT
283	1 127	239	1 287

Spotřeba TČ3		Spotřeba TČ4	
NT	VT	NT	VT
3	12	2	12

# Strojovna č.2 - 976

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

srpen 24	Vodoměr: 19-908490	Elektroměr: 2280341375		Elektroměr: 1025995420		Elektroměr: 1025995273	
	Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba
1.8.2024 12:39	2064,6247	4	25	6	21	1	1
2.8.2024 0:00	2066,7470	5	26	6	21	0	0
3.8.2024 6:04	2069,6247	6	33	7	26	0	0
4.8.2024 0:00	2072,8323	7	33	7	26	0	1
5.8.2024 0:00	2076,0399	6	33	7	26	0	0
6.8.2024 0:00	2079,2475	7	33	7	26	0	1
7.8.2024 0:00	2082,4551	7	33	7	26	0	0
8.8.2024 0:00	2085,6627	7	33	7	26	0	0
9.8.2024 0:00	2088,8703	7	34	7	26	0	1
10.8.2024 17:09	2092,0779	3	20	1	25	0	0
11.8.2024 9:14	2093,8103	4	26	2	26	0	1
12.8.2024 5:15	2096,5958	6	30	3	29	0	0
13.8.2024 5:24	2099,6245	4	30	10	16	0	0
14.8.2024 5:28	2102,1893	6	27	6	22	0	1
15.8.2024 5:29	2104,9965	5	27	6	24	0	0
16.8.2024 5:25	2107,8898	5	27	6	21	0	0
17.8.2024 0:00	2110,6839	6	27	6	21	1	1
18.8.2024 0:00	2113,4780	6	29	6	23	0	0
19.8.2024 5:26	2116,2723	6	30	6	25	0	1
20.8.2024 5:24	2119,2475	7	29	6	30	0	0
21.8.2024 5:24	2122,4599	5	31	5	23	0	1
22.8.2024 5:30	2125,2530	8	31	10	27	0	0
23.8.2021 5:20	2128,4021	7	30	7	22	0	0
24.8.2024 0:00	2131,3611	6	30	6	22	0	1
25.8.2024 0:00	2134,3111	6	30	7	29	0	0
26.8.2024 5:26	2137,2792	6	32	8	23	0	0
27.8.2024 5:23	2140,3927	6	31	12	24	0	1
28.8.2024 5:25	2143,7717	6	30	3	32	0	0
29.8.2024 5:23	2147,1186	5	29	4	25	1	1
30.8.2024 5:22	2150,2580	5	29	6	24	0	0
31.8.2024 0:00	2153,0236	5	28	6	24	0	0

Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla
0,72	0,00	0,72	518,73	375,04	0,00
0,61	0,00	0,61	681,43	414,31	0,00
0,96	0	0,96	423,80	408,12	0,00
0,82	0	0,82	559,29	457,50	0,00
0,99	0,00	0,99	286,18	283,03	0,00
0,74	0	0,74	842,50	623,45	0,00
0,72	0	0,72	462,12	332,72	0,00
0,70	0,00	0,70	481,17	339,23	0,00
1,13	0,00	1,13	296,55	336,28	0,00
0,42	0	0,42	786,58	332,72	0,00
0,69	0,00	0,69	497,51	342,79	0,00
0,81	0,00	0,81	416,19	336,28	0,00
0,70	0,00	0,70	476,44	333,03	0,00
0,75	0,00	0,75	465,10	349,29	0,00
0,75	0	0,75	482,47	361,37	0,00
0,75	0,00	0,75	468,62	351,00	0,00
0,75	0,00	0,75	483,17	364,31	0,00
0,70	0,00	0,70	524,34	367,56	0,00
0,77	0,00	0,77	529,28	409,66	0,00
0,85	0,00	0,85	444,79	377,62	0,00
0,73	0,00	0,73	457,02	331,80	0,00
0,85	0,00	0,85	429,19	365,24	0,00
0,85	0,00	0,85	445,51	378,24	0,00
0,80	0,00	0,80	477,00	383,51	0,00
0,72	0,00	0,72	524,54	377,15	0,00
0,80	0,00	0,80	503,42	402,23	0,00
0,84	0,00	0,84	484,86	408,73	0,00
0,89	0,00	0,89	460,12	409,04	0,00
0,78	0,00	0,78	483,01	375,30	0,00
1,08	0,00	1,08	357,57	384,74	0,00
0,45	0,00	0,45	829,41	374,07	0,00

Průměrná teplota

Spotřeba soli

23,9  
18,9  
19,3  
18,2  
18,6  
18,3  
22,1  
18,4  
19,9  
21,7  
21,4  
22,5  
24,1  
23,9  
23,5  
22,1  
21,3  
17,7  
20,6  
18,8  
17,7  
19,3  
22,9  
17,0  
19,5  
19,2  
22,8  
24,0  
24,8  
20,3

100

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 0,000	TUV 24,130
--------------------------	----------------	---------------

Cena TUV za měsíc	11685,39
Cena tepla za měsíc	0,00

Celkem vody do TUV za měsíc:	88,40	Průměrné hodnoty	°C 20,8
------------------------------	-------	------------------	------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)
Teplo do TUV	11,784	12,346	
Teplo do topení	0	0,000	0,000

Spotřeba TČ1	NT 179	VT 916
--------------	-----------	-----------

Spotřeba TČ2	NT 193	VT 761
--------------	-----------	-----------

Spotřeba TČ3	NT 3	VT 12
--------------	---------	----------