

Strojovna č.1 - 974

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

Tepelné čerpadlo č.4

září 24	Vodoměr: 19-908489	Elektroměr: 2280341379		Elektroměr: 1026010924		Elektroměr: 1026032892		Elektroměr: 1026069751		Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla
Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba						
1.9.2024 0:00	3096,5339	9	35	8	40	0	0	0	1	1,13	0,008	1,14	481,21	543,77	3,85
2.9.2024 5:27	3100,8024	7	38	8	39	0	0	0	0	1,12	0,01	1,13	481,73	539,06	4,34
3.9.2024 5:24	3105,4027	8	35	8	38	0	1	0	1	1,08	0,01	1,08	499,17	537,11	3,00
4.9.2024 5:27	3109,5589	9	38	7	38	0	0	0	0	1,15	0,01	1,15	472,38	540,87	2,83
5.9.2024 5:24	3114,2641	8	35	7	39	0	0	0	0	1,06	0,005	1,06	501,50	530,08	2,51
6.9.2024 5:28	3118,4411	8	33	8	38	0	1	0	1	2,10	0,02	2,12	251,84	528,62	4,28
7.9.2024 9:21	3122,5398	9	33	8	38	0	0	0	0	1,03	0,00	1,03	511,70	527,05	2,56
8.9.2024 8:54	3126,1496	8	34	7	38	0	0	1	1	1,03	0,01	1,04	514,38	529,30	3,60
9.9.2024 5:24	3130,4909	6	35	7	42	0	1	0	0	1,13	0,01	1,14	472,96	535,87	3,31
10.9.2024 5:24	3134,2450	9	39	8	45	0	0	0	0	1,25	0,01	1,25	460,41	573,21	3,22
11.9.2024 5:25	3138,9184	15	39	10	48	0	1	0	1	1,21	0,00	1,22	515,00	623,66	2,06
12.9.2024 5:21	3143,7711	15	36	9	53	0	0	0	0	1,21	0,00	1,22	511,78	619,77	2,05
13.9.2024 5:25	3148,3067	9	47	10	55	0	0	0	1	1,44	0,01	1,45	451,07	649,99	2,71
14.9.2024 0:00	3153,2979	10	47	11	55	0	1	0	0	1,19	0,01	1,20	551,35	657,76	2,76
15.9.2024 0:00	3158,2891	10	48	11	57	1	0	0	0	1,33	0,00	1,33	505,36	669,61	2,02
16.9.2024 5:16	3163,2805	8	44	11	53	0	0	0	1	1,67	0,00	1,67	380,28	634,30	0,38
17.9.2024 5:23	3168,1186	10	38	11	48	0	1	0	0	0,93	0,00	0,93	647,56	600,94	1,94
18.9.2024 5:22	3172,6096	16	39	10	49	0	0	0	0	1,31	0,00	1,32	475,71	625,08	0,95
19.9.2024 5:27	3177,6765	7	42	9	51	0	1	1	1	1,24	0,00	1,24	496,02	615,06	0,99
20.9.2024 5:26	3181,9020	11	42	9	51	0	0	0	0	1,23	0,01	1,24	499,66	616,08	4,50
21.9.2024 7:20	3186,1284	11	42	10	51	0	1	0	0	1,24	0,01	1,25	503,28	625,58	2,52
22.9.2024 7:48	3190,5945	11	42	9	51	0	0	0	1	1,35	0,00	1,35	462,02	622,80	1,39
23.9.2024 5:25	3196,3706	11	41	11	49	0	0	0	0	1,29	0,01	1,30	476,54	614,26	3,34
24.9.2024 5:26	3201,2302	13	47	9	53	0	0	0	1	1,40	0,00	1,41	467,77	655,35	1,87
25.9.2024 5:26	3206,8581	13	41	10	51	0	1	0	0	1,31	0,00	1,31	481,95	629,90	2,41
26.9.2024 5:29	3211,7840	12	47	9	51	0	0	0	1	1,39	0,00	1,39	463,49	644,25	1,85
27.9.2024 5:25	3217,3899	22	85	29	201	30	163	18	92	1,47	5,13	6,60	385,40	564,99	1978,24
28.9.2024 0:00	3222,5906	22	85	29	201	30	163	18	93	1,24	5,84	7,07	359,98	446,01	2100,82
29.9.2024 0:00	3227,8913	24	85	30	202	30	164	18	93	1,37	5,08	6,45	397,92	544,75	2021,02
30.9.2024 5:28	3233,1919	14	81	37	149	27	74	16	44	1,26	3,29	4,56	401,07	507,35	1321,12

Průměrná teplota

Spotřeba soli

150

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 19,487	TUV 38,144
--------------------------	-----------------	---------------

Cena TUV za měsíc	17552,41
Cena tepla za měsíc	7488,41

Celkem vody do TUV za měsíc:	136,66	Průměrné hodnoty	°C 16,4
------------------------------	--------	------------------	------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)	TČ4 (GJ)
Teplo do TUV	18,525	19,619		
Teplo do topení	6,779	1,725	6,943	4,040

Spotřeba TČ1		Spotřeba TČ2	
NT	VT	NT	VT
345	1 373	360	1 974

Spotřeba TČ3		Spotřeba TČ4	
NT	VT	NT	VT
118	573	72	333

Strojovna č.2 - 976

Tepelné čerpadlo č.1

Tepelné čerpadlo č.2

Tepelné čerpadlo č.3

září 24	Vodoměr: 19-908490	Elektroměr: 2280341375		Elektroměr: 1025995420		Elektroměr: 1025995273	
	Datum	Studená voda	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba	T2 spotřeba	T1 spotřeba
1.9.2024 0:00	2155,7892	6	29	5	23	0	1
2.9.2024 5:27	2158,5548	6	29	6	25	0	0
3.9.2024 5:24	2161,6753	6	28	9	26	0	1
4.9.2024 5:27	2165,2111	5	27	3	26	0	0
5.9.2024 5:24	2168,0758	5	29	9	17	0	0
6.9.2024 5:28	2170,6591	6	24	6	25	0	1
7.9.2024 9:21	2174,0847	6	24	6	25	0	0
8.9.2024 8:54	2176,6769	5	36	5	27	0	1
9.9.2024 5:24	2179,6221	6	29	4	20	0	0
10.9.2024 5:24	2182,0511	5	33	8	27	0	0
11.9.2024 5:25	2185,0558	6	34	8	24	0	1
12.9.2024 5:21	2188,3796	7	37	11	30	1	0
13.9.2024 5:25	2191,4059	8	41	6	32	0	1
14.9.2024 0:00	2194,5377	8	40	7	33	0	0
15.9.2024 0:00	2197,6694	8	38	7	33	0	1
16.9.2024 5:16	2200,8012	7	37	8	28	0	0
17.9.2024 5:23	2204,2973	6	35	4	32	0	0
18.9.2024 5:22	2207,1379	6	36	5	27	0	1
19.9.2024 5:27	2210,1861	6	36	10	24	0	0
20.9.2024 5:26	2213,0506	7	35	6	31	0	0
21.9.2024 7:20	2216,3397	6	35	8	31	0	1
22.9.2024 7:48	2219,7058	7	37	8	32	0	0
23.9.2024 5:25	2223,0025	7	35	3	29	0	1
24.9.2024 5:26	2225,8956	6	36	6	29	1	0
25.9.2024 5:26	2228,9744	7	35	11	25	0	1
26.9.2024 5:29	2232,1685	6	35	2	29	0	0
27.9.2024 5:25	2234,8758	36	204	18	112	2	8
28.9.2024 0:00	2237,6972	36	204	18	112	2	8
29.9.2024 0:00	2240,5186	37	204	19	114	2	8
30.9.2024 5:28	2243,3401	33	171	28	61	2	8

Vyrobené teplo za měsíc:	Teplo 12,494	TUV 25,156
--------------------------	-----------------	---------------

Cena TUV za měsíc	12370,06
Cena tepla za měsíc	4628,74

Celkem vody do TUV za měsíc:	87,55	Průměrné hodnoty	°C 16,0
------------------------------	-------	------------------	------------

	TČ1 (GJ)	TČ2 (GJ)	TČ3 (GJ)
Teplo do TUV	12,402	12,754	
Teplo do topení	8,518	3,716	0,260

Spotřeba TČ1		Spotřeba TČ2	
NT	VT	NT	VT
306	1 653	254	1 109

Spotřeba TČ3	
NT	VT
10	43

Teplo do TUV	Teplo do topení	Teplo celkem za den	Kč/GJ	Cena TUV	Cena tepla
0,72	0,00	0,72	544,70	389,46	0,00
0,82	0,00	0,82	485,89	396,97	0,00
0,83	0,00	0,83	496,16	412,31	0,00
0,73	0,00	0,73	518,15	377,73	0,00
0,71	0,00	0,71	526,58	375,98	0,00
0,80	0,00	0,80	479,40	382,56	0,00
0,80	0,00	0,80	473,70	378,96	0,00
0,69	0,00	0,69	619,79	425,17	0,00
0,70	0,00	0,70	529,45	371,14	0,00
0,81	0,00	0,81	524,19	422,50	0,00
0,84	0,00	0,84	503,34	422,80	0,00
0,86	0,01	0,87	539,72	465,77	5,40
0,96	0,04	1,00	477,79	459,63	17,20
0,93	0,01	0,93	511,96	473,56	3,58
0,85	0,01	0,86	550,63	468,03	5,51
0,93	0,00	0,93	482,59	448,33	0,00
0,89	0,00	0,89	489,86	435,98	0,00
0,84	0,00	0,84	509,00	429,08	0,00
0,84	0,00	0,84	515,71	434,23	0,00
0,93	0,00	0,93	480,12	444,11	0,00
0,92	0,00	0,92	493,04	451,62	0,00
0,87	0,00	0,87	529,44	462,73	0,00
0,81	0,00	0,81	526,75	428,77	0,00
0,87	0,00	0,87	507,50	440,51	0,00
0,90	0,00	0,90	496,27	445,65	0,00
0,82	0,00	0,82	510,83	417,35	0,00
0,94	3,25	4,19	368,01	346,66	1194,92
0,78	3,77	4,55	338,96	262,69	1278,89
0,84	3,11	3,94	394,78	330,03	1226,58
0,95	2,30	3,25	389,18	369,72	896,67

Průměrná teplota

Spotřeba soli

50